

Муниципальное бюджетное  
образовательное учреждение  
«Начальная школа – детский сад № 2»  
города – курорта Кисловодска  
Российская Федерация,  
Ставропольский край, г-к. Кисловодск,  
ул. Ленинградская, 22  
ИНН 2628034407 КПП 262801001  
ОГРН 1022601311700  
тел. 8 (87937) 7-27-69, факс: 7-27-69  
от 12.11.2018 г.

Инспектору ОНД и ПР УНД и ПР  
ГУ МЧС РФ по СК (по г. Кисловодску)  
Капитану внутренней службы  
С. Е. Жукову

### ОТВЕТ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

В связи с выявленными нарушениями требований пожарной безопасности сообщаем следующее:

1. Декларация пожарной безопасности разработана и зарегистрирована за № 11070013/3/137 от 09.11.2018 г.
2. МБОУ «НШДС № 2» Договор на изготовление и установку «Планов эвакуации» заключен за № 67 от 10.09.2018 г. Договор прилагается.
3. Ответственный за пожарную безопасность в МБОУ «НШДС № 2» привлечен к административной ответственности в виде замечания.

Директор МБОУ «НШДС № 2»



*Л.А. Потапова*

Л.А. Потапова

*Получено: 12.11.2018*

*Жуков С.Е.*



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
355002 г. Ставрополь ул. Лермонтова, 191-а E-mail: www.26.mchs.gov.ru; тел. 8(8652)94-55-90, факс 8(8652)24-23-26  
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по городу Кисловодску  
Управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
357700 г. Кисловодск ул. Кирова, 15 E-mail: kislodsk77@bk.ru, тел, факс 8(87937) 2-99-40  
Единый телефон доверия государственной противопожарной службы 8(8652) 39-99-99  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю  
телефон доверия Южного регионального центра МЧС России – 8(863) 240-66-10

### Предписание № 116/1/67

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара – Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению "Начальная школа - детский сад № 2" города-курорта Кисловодска.

Во исполнение распоряжения № 116 от «01» октября 2018 года начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по г. Кисловодску) майора внутренней службы Капустян П.В., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период: с 10 ч. 00 мин. «08» октября 2018 года до 12 ч. 00 мин. «08» октября 2018 года; с 10 ч. 00 мин. «15» октября 2018 года до 11 ч. 00 мин. «15» октября 2018 года проведена плановая - выездная проверка инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю (по г. Кисловодску) капитаном внутренней службы Жуковым Сергеем Егоровичем Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Начальная школа - детский сад № 2" города-курорта Кисловодска, место нахождения: г. Кисловодск, ул. Ленинградская, 22, совместно с директором МБОУ "Начальная школа - детский сад № 2" Потаповой Людмилой Анатольевной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Разработать декларацию пожарной безопасности в соответствии с действующими требованиями.	ст. 64 ФЗ от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 7 Приказа МЧС России от 24.02.2009 N 91 «Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»	01.03.2019	

2.	Вывесить на объекте планы эвакуации при пожаре соответствующие действительности.	пн. 7 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390); пп. В пн. 6.2.3 ГОСТ Р 12.2.143-2009)	01.03.2019	
----	--	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут: руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Подписи лиц, проводивших проверку:  
 Инспектор ОНД и ПР УНД и ПР  
 ГУ МЧС России по Ставропольскому краю  
 (по г. Кисловодску)  
 капитан внутренней службы  
 «15» октября 2018 г.



*Handwritten signature of S.E. Zhukov*

Жуков С.Е.

Предписание для исполнения получил:  
 директор МБОУ "Начальная школа - детский сад № 2"  
 «15» октября 2018 г.



*Handwritten signature of L.A. Potapova*

Потапова Л.А.



Муниципальное бюджетное  
общеобразовательное учреждение  
«Начальная школа - детский сад № 2»  
города – курорта Кисловодска  
Российская Федерация,  
Ставропольский край, г. Кисловодск,  
ул. Ленинградская, 22  
ИНН 2628034407 КПП 262 801001  
ОГРН 1022601311700  
тел. 8(87937) 72769, факс:7-27-69  
№ 90 от 28 ноября 2018 г.

Главному государственному инспектору  
межрегионального отдела  
энергетического надзора Федеральной  
службы по экологическому,  
технологическому и атомному надзору  
(Ростехнадзор) Кавказское управление

Ю.Н. Шорину

На Ваш протокол об административном правонарушении от 19 октября 2018 года № 53 сообщаем, что нарушения обязательных норм и правил в области энерготехники устранены, а именно:

1. издан приказ о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа, проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности;
2. приказом руководителя определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок;
3. разработан перечень выполняемых в электроустановках до 1000 В, в котором указаны небольшие по объёму ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течении рабочего дня и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации;
4. заместитель директора по АХЧ, ответственный за электрохозяйство, зачислен на прохождение курсов по проверке знаний;
5. разработан перечень профессий и должностей, требующих присвоения I группы по электробезопасности для не электротехнического персонала;
6. проведена проверка знаний не электротехническому персоналу с целью присвоения I группы по электробезопасности;
7. издан приказ о проведении проверки исправности аварийного освещения МБОУ «НШДС № 2» города – курорта Кисловодска 2 раза в год.

Директор МБОУ «НШДС № 2»



*Л.А. Потапова*  
Л.А. Потапова



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**КАВКАЗСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

«19» октября 2018 г.

5227-Р-ПЛ-А/1.7

Кисловодск

16 час.00 мин

органом государственного контроля (надзора) юридического лица Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Начальная школа - детский сад № 2» города-курорта Кисловодска  
ИНН 2628034407, ОГРН 1022601311700

Выдано: Муниципальному бюджетному общеобразовательному учреждению «Начальная школа - детский сад № 2» города-курорта Кисловодска

Предписание составлено: Кавказское управление Ростехнадзора.

Лицо, проводившее проверку: Шорин Юрий Николаевич - главный государственный инспектор межрегионального отдела энергетического надзора. В процессе проведенной плановой выездной проверки, согласно распоряжения № 5227-Р-ПЛ-А/1.7 от 25.09.2018, утвержденного заместителем руководителя Кавказского управления Ростехнадзора Заварзиным Д.П. в присутствии заместителя директора по АХЧ Мурашко Юрия Павловича выявлены и предписывается устранить следующие нарушения требований законодательных и иных нормативно правовых актов Российской Федерации:

№	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено и (или) не соблюдено	Сроки устранения нарушений
---	--	---	----------------------------

1.	Отсутствует распоряжение о назначении работника, в обязанности которого входит проведение инструктажа и проверка знаний для присвоения I группы по электробезопасности	ПТЭЭП, п. 1.4.4	01.12.2018
2.	В организации распорядительным документом не определен порядок хранения и выдачи ключей от электроустановок	ПОТЭЭ, п. 3.13	01.12.2018
3.	В организации не разработан перечень работ, выполняемых в электроустановках до 1000 В, в котором указаны небольшие по объему ремонтные работы и работы по техническому обслуживанию, выполняемые в течение рабочей смены и разрешенные к производству в порядке текущей эксплуатации	ПОТЭЭ, п. 8.1	01.12.2018
4.	Лицо, ответственное за электрохозяйство, не прошло проверку знаний	ПТЭЭП, п.1.2.7	01.12.2018
5.	Не разработан перечень профессий и должностей, требующих присвоения I группы по электробезопасности для неэлектротехнического персонала	ПТЭЭП, п.1.4.4	01.12.2018
6.	Не проведена проверка знаний неэлектротехническому персоналу с целью присвоения I группы по электробезопасности	ПТЭЭП, п.1.4.4	01.12.2018
7.	Не проводится проверка исправности аварийного освещения 2 раза в год	ПТЭЭП, п.2.12.16	01.12.2018

О выполнении настоящего предписания в срок до «10» декабря 2018 г. уведомить в письменной форме в Кавказское управление Ростехнадзора по адресу: 357506, г. Пятигорск, ул. Подстанционная, 1Б.

Принять к сведению, что ч.1 ст. 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный контроль (надзор).

Согласно данной статье предусмотрены следующие виды административных наказаний: административный штраф в размере до двадцати тысяч рублей и дисквалификация должностных лиц на срок до трех лет.

Предписание выдал:  
главный государственный инспектор  
межрегионального отдела  
энергетического надзора



Ю.Н. Шорин

С предписанием ознакомлен (а):  
директор МБОУ «Начальная школа-  
детский сад № 2»  
города-курорта Кисловодска

Л.А. Потапова

19.10.2018

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

---

№	Ф.И.О. и должность лица, ознакомленного с актом проверки	Подпись	Дата
1	А		